



FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: **Szennyvíz-kibocsátási engedély**
Ügyintéző: Herkéné Török Erzsébet
Telefon: 22/512-150

HATÁROZAT

1.00 Az NHSZ Csobánc Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Engedélyes, székhely: székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33., KSH: 25005095-3811-113-19, KÜJ: 103336387) által a Tapolca, Nyárfa u. 3. telephelyen (KTJ: 100404460) lévő gépkocsimosó tisztított technológiai szennyvizének – közcsatorna csatornahálózatba történő bevezetésére vonatkozó szennyvíz-kibocsátási engedély kiadására irányuló eljárásban

kibocsátási határértéket állapítok meg

az olajfogó berendezésen tisztított csapadékvízre a **2.00 pontban** részletezettek szerint.

Egyidejűleg az Engedélyest

kötelezem

a **3.00 pontban** előírtak teljesítésére.

2.00 Kibocsátási határértékek megállapítása:

2.01 Kibocsátási határértékeket állapítok meg, a 3 l/s hidraulikai kapacitású előtisztító berendezésből (KTJ: 102861821, $EOV_x=171961$; $EOV_y=528451$) a DRV Zrt. által üzemeltetett közcsatorna törzshálózatba vezetett maximum 1,2 m³/nap mennyiségű tisztított technológiai szennyvíz tekintetében az előtisztító berendezést követően a vonatkozó jogszabály szerint kialakított – mintavételi helyre vonatkozóan:

Sor-szám	Megnevezés	Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén
	<i>Szennyező anyagok</i>	<i>Határérték (mg/l)</i>
1.	10' ülepedő anyag	150
2.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50

Ügyintézés: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben
Ügyfélfogadás: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér u. 1. Tel.: 22/512-150
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00
E-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu; Hivatali kapu: FMKI
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. ☎: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

A fent megnevezett kibocsátásra jellemző szennyező anyag komponenseken túl a közcatorna hálózatba bocsátott előtisztított technológiai szennyvíz egyéb szennyező anyagaina küszöbértékként a hatályos vízvédelmi jogszabályban foglalt *Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén* meghatározott közcatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei vonatkoznak.

3.0 Felszíni vízvédelmi előírások:

3.1 A tisztító berendezés megfelelő működése, a tisztítási hatásfok biztosítása, valamint a **2.00 pontban** megállapított határértékek folyamatos betartása érdekében Engedélyes köteles a tisztító berendezés karbantartásáról folyamatosan gondoskodni.

3.2 Tilos a felszíni vizekbe vízszennyezést okozó anyagot juttatni (közvetett és közvetlen úton egyaránt), a **2.00 pontban** engedélyezett mértékű kibocsátásokat kivéve.

A DRV Zrt. TcT-6795712//2020. ügyiratszámom kiadott **befogadói nyilatkozatában** foglaltakat az üzemeltetés során be kell tartani.

4.00 A szennyvíz kibocsátási határértéket megállapító határozat **2025. december 18.** -ig érvényes, azonban az előírt kötelezettségek teljesítése az engedély érvényességének mindenkori feltétele.

5.00 Az engedély egyéb más hatósági engedély beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.

6.00 Az eljárás illetékét az Engedélyes leróta, egyéb eljárási költség nem merült fel.

7.00 Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (továbbiakban: OKF) címzett, de a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtandó – illetékkel ellátott – fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést az OKF bírálja el. Az OKF a döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben felsorolt szervek, szervezetek kizárólag elektronikus úton, a törvényben meghatározottak szerint nyújthatnak be fellebbezést. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek két példányban postai úton terjeszthetnek elő fellebbezést.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezési eljárás illetéke 10 000,- Ft, kivéve, ha az ügyfél teljes személyes illetékmentességben részesül. A fellebbezési eljárás illetékét a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási illeték megfizetésekor hivatkozni kell a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint fel kell tüntetni a befizető nevét és címét. Az átutalási bizonylatot a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, mint elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóságon az NHSZ Csobánc Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazottjaként eljáró Hosszú Erzsébet környezetvédelmi szakértő által 2020. november 2. napján előterjesztett kérelem alapján a Tapolca, Nyárfa u. 3. telephelyen (KTJ: 100404460) lévő gépkocsimosó előtisztított technológiai szennyvizének – közcsatorna csatornahálózatba történő bevezetésére vonatkozó szennyvíz-kibocsátási engedély kiadása tárgyában.

Az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)

41. § (1) bekezdés alapján, Sommás eljárásnak van helye, ha

a) a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és

b) nincs ellenérdekű ügyfél.

Az Ákr. 41. § (2) bekezdés alapján, ha a hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott bármely feltétel nem áll fenn, a sommás eljárás szabályait mellőzi, és a 43. § (1) bekezdésében meghatározott valamely döntést hoz.

A kérelem és mellékletei figyelembevételével megállapítottam, hogy Ákr. 41. § (1) bekezdés a) pontja alapján tárgyi ügyben sommás eljárásnak nincs helye, így a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdés alapján a kérelmező ügyfelet és meghatalmazottját a 35700/8219-2/2020.ált. iktatószámú végzéssel értesítettem.

Az olajfogó berendezésen előtisztított technológiai szennyvíz közcsatorna hálózatba történő kibocsátására vonatkozó szennyvízkibocsátási engedély kiadására irányuló eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése alapján az Itv.-ben megállapított illetéket kell fizetni, melynek mértéke az Itv. mellékletének XIII. 1. pontja értelmében 5000 Ft.

Az Itv. 73/A. § (1) bekezdése alapján, ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság – elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a 73. § (6) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően – 8 napon belül felhívja az ügyfelet a kérelemhez kapcsolódó ügyszám és a fizetendő illeték összegének megjelölésével az illeték megfizetésére.

A fentiekre tekintettel a 35700/8219-3/2020.ált. iktatószámú végzésben az illeték befizetésre és az erről szóló igazolás benyújtására szólítottam fel az Engedélyes az Ákr. 44. § alapján, valamint a kérelem kiegészítését írtam elő mivel a 2020. november 2. napján benyújtott kérelem mellékletei, valamint a 2020. november 5. napján benyújtott további mellékletek nem feleltek meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, ezért a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (továbbiakban: FvR.) 25. §-a és 3. számú melléklete alapján hiánypótlás benyújtására hívtam fel az Engedélyest a 35700/8219-3/2020.ált. iktatószámú végzésben.

A hiánypótlásra történő felhívásnak az Engedélyes a 2020. november 13. napján benyújtott, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 35700/8219-4/2020.ált. számon iktatott és a 2020. december 10. napján benyújtott, 35700/8219-5/2020.ált. számon iktatott kiegészítésekben eleget tett.

A gépkocsimosó előtisztított technológiai szennyvizét befogadó közcsatorna csatornahálózat üzemeltetője által kiadott befogadói nyilatkozatot a DRV Zrt. TcT-6795712//2020. ügyiratszámom adta ki.

A közigazgatási hatósági eljárás megindításáról a 35700/8219-2/2020.ált. iktatószámú levelemben értesítettem az érintett civil szervezeteket. Vízüdelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet ügyféli minőségben történő részvételi szándékát a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságához nem jelentette be.

A kérelem és kiegészítése alapján a Tapolca, Nyárfa u. 3. telephelyen lévő egy mosó állásos gépkocsimosó technológiai szennyvizét előtisztító olaj- és iszapfogó berendezése mellé Hydro Flow portable coalescer – ERIEZ - gyártmányú mobil olajszeperátort tervez beépíteni a tisztított technológiai szennyvíz közcsatornába történő bevezethetősége érdekében. A KLARWIN Magyarország Kft., mint értékesítő által kiadott teljesítmény nyilatkozat szerint a tisztító berendezés 2 mg/l SZOE határértéknek, továbbá a Magyarországon hatályos környezetvédelmi elvárásoknak megfelel, továbbá benyújtásra került az ERIEZ Magnetics Europe LTD, mint gyártó által kiadott EK megfelelési nyilatkozat.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. § (12) bekezdése alapján az építőipari műszaki engedéllyel (ÉME), vagy CE megfelelési jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések létesítéséhez, használatbavételéhez és üzemeltetéséhez a vízügyi hatóság engedélye nem szükséges.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (továbbiakban: FvR.) 25. §-a szerint, a szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízüdelmi hatóság által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.

Fentiekre való tekintettel a vízügyi hatóság a kibocsátás követelményeit szennyvíz kibocsátási határértéket megállapító egyedi határozatban rögzíti.

A tárgyi tevékenységet, amelyből az előtisztított szennyvíz származik a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Hat.R.) 1. számú melléklete technológiai határértékekkel nem szabályozza. Így a tevékenységre, a tevékenységből származó kibocsátásra jellemző szennyezőanyagokra Hat.R. 4. számú melléklete, „A közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának küszöbértékei” szerinti küszöbértéket (kibocsátási határértéket) állapítottam meg a határozat 2.01 pontjában „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén”.

A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 7. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a kibocsátó köteles a mintavételi feltételeket biztosítani. A KvVM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak biztosítása érdekében a kibocsátó köteles az engedélyben meghatározott kibocsátási, illetve mintavételi helyeket mintavételre alkalmas állapotban tartani, azok megközelíthetőségét biztosítani.

A **2.01** pont szerinti mintavételi helyet a KvVM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kialakítani.

Önellenőrzési kötelezettséget az FvR. 27. § (2) bekezdés c) cb) pontjára figyelemmel, nem állapítottam meg.

A határozat **3.01** pontjában az FvR. 9 § (1) – (3) bekezdések követelményeinek teljesülése érdekében tettem előírást.

A határozat **3.02** pontjában az FvR. 5. § (1) bekezdése alapján tettem előírást.

Az Fvr. 26. § (1) bekezdése alapján az Fvr. 25. § (1) bekezdése szerinti engedély határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre adható. A szennyvíz-kibocsátási határértéket megállapító jelen határozat érvényességi idejét a Vhr. 5. § (5) bekezdése alapján **2025. december 18.** napjában állapítottam meg a határozat **4.00** pontjában.

A határozattal szemben fellebbezésnek van helye, melyről a **7.00** pontban rendelkeztem. Az Ákr. 112. §-a és 116.§ (1) bekezdése, valamint a Kvt. 66/B. §-a alapján alapján az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen fellebbezhet.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 118. § (1) bekezdése alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A határozattal szemben az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vtv.) 29/A. §-a és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 66/B. §-a alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget. A fellebbezés benyújtásának határidejét az Ákr. 118. § (3) bekezdésével összhangban határoztam meg.

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Jelen döntés a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a Vtv. 28. § (2) bekezdése, a Ktv. 66/A. § (1) bekezdés, a Vhr. 1. § (1) bekezdése és az FvR. 25. §-a, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, *elektronikus bélyegző szerint*

Magosi Lajos tú. ezredes
igazgató helyett és nevében

Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 5 oldal

Kapják: 1. NHSZ Csobánc Kft. / Cégbkapu
2. Hosszú Erzsébet/ Ügyfélkapu
3. DRV Zrt. /Hivatali kapu
4. Irattár - helyben

Fájlazonosító: /home/rzssigner/splice-signer-rest-application/debug/PDF_20201218_151651_000000000000005424/CVT_20201218_151652_000000000000001571/0_8219-2020-hazározat.doc